

Município das Velas - São Jorge  
Rua de São João

9800 - 539 Velas

**Relatório de Ensaios N.º 8594/2015**

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

**Tipo de amostra:** Água de consumo humano

Data de Recolha: 16/09/2015

**Tipo de controlo:** CR1

Data de Recepção: 18/09/2015

**Colheita efetuada pelo:** INOVA - Rui Pereira

Início da Análise: 18/09/2015

**Método de recolha:** PT 20 (2012-11); ISO 5667-5:2006; ISO 19458:2006

Fim da Análise: 21/09/2015

**Descrição da Amostra:** ZA Beira - António Fernandes Flores Pereira, S/N. 2015

Emissão do Relatório: 23/09/2015

**Parâmetros de Campo**

Ensaio/Método	Resultado	Valor Limite
Bactérias coliformes ISO 9308 -1:2000 - FM	0 ufc/100 mL	0
Escherichia coli ISO 9308 -1:2000 - FM	0 ufc/100 mL	0
Cloro residual livre PT 40 (2015-04) - Colorimetria	<0,1 (LQ) mg Cl <sub>2</sub> /L	---

**Apreciação:**

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Os ensaios e a colheita assinalados com (\*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.

Município das Velas - São Jorge  
Rua de São João

9800 - 539 Velas

**Relatório de Ensaios N.º 8595/2015**

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

**Tipo de amostra:** Água de consumo humano

Data de Recolha: 16/09/2015

**Tipo de controlo:** CR1

Data de Recepção: 18/09/2015

**Colheita efetuada pelo:** INOVA - Rui Pereira

Início da Análise: 18/09/2015

**Método de recolha:** PT 20 (2012-11); ISO 5667-5:2006; ISO 19458:2006

Fim da Análise: 21/09/2015

**Descrição da Amostra:** ZA Urzelina - José Gabriel Feliz Soares. 2015

Emissão do Relatório: 23/09/2015

**Parâmetros de Campo**

Ensaio/Método	Resultado	Valor Limite
Bactérias coliformes ISO 9308 -1:2000 - FM	0 ufc/100 mL	0
Escherichia coli ISO 9308 -1:2000 - FM	0 ufc/100 mL	0
Cloro residual livre PT 40 (2015-04) - Colorimetria	0,3 mg Cl <sub>2</sub> /L	---

**Apreciação:**

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Os ensaios e a colheita assinalados com (\*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.

Município das Velas - São Jorge  
Rua de São João

9800 - 539 Velas

## Relatório de Ensaios N.º 8596/2015

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

**Tipo de amostra:** Água de consumo humano

Data de Recolha: 16/09/2015

**Tipo de controlo:** CR1

Data de Recepção: 18/09/2015

**Colheita efetuada pelo:** INOVA - Rui Pereira

Início da Análise: 18/09/2015

**Método de recolha:** PT 20 (2012-11); ISO 5667-5:2006; ISO 19458:2006

Fim da Análise: 21/09/2015

**Descrição da Amostra:** ZA Rossais - Poço Novo - Norte Grande B -Toledo - Ambrósio  
Silveira Lemos (Rosais-Poço Novo). 2015

Emissão do Relatório: 23/09/2015

### Parâmetros de Campo

Ensaio/Método	Resultado	Valor Limite
Bactérias coliformes ISO 9308 -1:2000 - FM	0 ufc/100 mL	0
Escherichia coli ISO 9308 -1:2000 - FM	0 ufc/100 mL	0
Cloro residual livre PT 40 (2015-04) - Colorimetria	0,1 mg Cl <sub>2</sub> /L	---

### Apreciação:

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Os ensaios e a colheita assinalados com (\*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.