Ricardo Prudêncio

De: Projectangra <projectangra@mail.telepac.pt>
Enviado: segunda-feira, 28 de Setembro de 2015 09:38
Para: Ricardo Prudêncio
Assunto: RE: Pedido de esclarecimento - Reabilitação da Rede de Águas do Concelho das Velas/Furo/Reservatórios/Estações Elevatórias/Nascentes, ilha de São Jorge

Bom dia,

Em relação ao pedido de esclarecimento da Empresa Pedro Serôdio Engenharia , L.da, cumpreme informar o seguinte:

1 – A tubagem será tipo PAM DA SAINT-GOBAIN, PN25 com sistema autoblocante.

2 – Serão 6 sistemas para diâmetro 90 mm e 6 para110 mm.

Cumprimentos,

Adriano Rosa

De: Ricardo Prudêncio [mailto:rprudencio@cmvelas.pt]
Enviada: segunda-feira, 28 de Setembro de 2015 09:07
Para: Projectangra
Assunto: Pedido de esclarecimento - Reabilitação da Rede de Águas do Concelho das Velas/Furo/Reservatórios/Estações Elevatórias/Nascentes, ilha de São Jorge

Bom dia,

Venho por este meio reencaminhar o pedido de esclarecimento da empresa Pedro Serôdio.

Com os melhores cumprimentos,

VELAS
GABINETE DO PRESIDENTE
DESPACHO 28 / 09 / 2015
Autorizo, UOAP para os devidos procedimentos

Ricardo Prudêncio
Assitente Técnico

Município das Velas
9800-539 Velas
Telefone 295 412 214 | 295 412 167
Fax 295 412 351
website http://cmvelas.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela contida é interdita. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e apague este e-mail do seu sistema. Obrigada.

P Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com o **MEIO AMBIENTE.**

De: Pedro Serôdio [mailto:pedrogilserodio@gmail.com]
Enviada: domingo, 27 de Setembro de 2015 19:47
Para: Ricardo Prudêncio
Assunto: Pedido de esclarecimento - Reabilitação da Rede de Águas do Concelho das Velas/Furo/Reservatórios/Estações Elevatórias/Nascentes, ilha de São Jorge

Ex.mos Senhores,

De acordo com o n.º1 do artigo 6º do Programa do Procedimento, agradecemos esclarecimento às seguintes questões:

1. Qual a marca referência e especificações técnicas da tubagem e acessórios em ferro fundido a utilizar no que diz respeito a tipos de encaixe e PN (artigos D1.5 e D1.6);
2. No artigo F1 estão previsto fornecer e montar 12 sistemas de tratamento de água potável. Em cada sistema terá que ser montado um contador de impulsos e uma abraçadeira de ramal na conduta de modo a ser contado o volume de água e ser introduzido o hipoclorito de sódio na água para consumo. Agradecemos assim que para cada sistema nos informem qual o diâmetro da tubagem onde serão montados.

Com os melhores cumprimentos,

Pedro Serôdio
917 368 393

Pedro Serôdio Engenharia, Lda

Zona Industrial das Levadas
9800-505 Velas, São Jorge
NIPC: 509 608 655
Telefone: 295 432 074
Alvará n.º 69184
www.pedroserodioengenharia.com