

Município das Velas - São Jorge
Rua de São João

9800 - 539 Velas

Relatório de Ensaios N.º 1397/2017

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Água de consumo humano

Data de Recolha: 06-02-2017

Tipo de controlo: Verificação

Data de Recepção: 07-02-2017

Colheita efetuada pelo: INOVA - Rui Pereira

Início da Análise: 07-02-2017

Método de recolha: PT 20 (2017-01); ISO 5667-5:2006; ISO 19458:2006

Fim da Análise: 08-02-2017

Descrição da Amostra: ZA Velas - Casa de Repouso "João Inácio de Sousa". 2017

Emissão do Relatório: 08-02-2017

Parâmetros de Campo**Ensaio/Método****Resultado****Valor Limite**Bactérias coliformes
ISO 9308-1:2014 - FM

0 ufc/100 mL

0

Apreciação:

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Os ensaios e a colheita assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.