



CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

Qualidade da Água 2020

1º Trimestre

Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal das Velas, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

FAJÃ DA RIBEIRA DA AREIA

População servida 8

**Controlo
Rotina 1**

<i>E. coli</i>	N/100 ml	1	100	0	100	0	0
Bactérias coliformes	N/100 ml	1	100	0	100	0	0
Desinfectante Residual	mg/l Cl	1	100	-	100	1.4	1.4

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

30-4-2020

O Presidente da Câmara Municipal das Velas

Luís Virgílio de Sousa da Silveira