



CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

Qualidade da Água 2020

2º Trimestre

Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal das Velas, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

FAJÃ DA RIBEIRA DA AREIA

População servida 8

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas	Valor	% Análises que Paramétrico	Valor	Valor	Causas e Cumprem o VP Mínimo	Máximo	medidas
Controlo Rotina 1										
E. coli										
<i>E. coli</i>	N/100 ml	2	100	0	100	0	0			
Bacterias coliformes	N/100 ml	2	100	0	100	0	0			
Desinfectante Residual	mg/l Cl	2	100	-	100	1.0	1.2			

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas	Valor	% Análises que Paramétrico	Valor	Valor	Causas e Cumprem o VP Mínimo	Máximo	medidas
Controlo Rotina 2										
Alumínio*										
Alumínio*	µg/l Al			200						
Amónio*	mg/l NH ₄			0,5						
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	1	100	3	100	<1	<1			
Cloreto*	mg/l Cl			250						
Condutividade	us/cm ^{20°}	1	100	2500	100	133	133			
<i>Clostridium perfringens</i> *	N/100 ml			0						
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2.5	<2.5			
Enterococos	N/100 ml	1	100	0	100	0	0			
Ferro*	µg/l Fe			200						
Manganês*	µg/l Mn			50						
Nitratos*	mg/l NO ₃			50						
Nitritos*	mg/l NO ₂			0,5						
Nº de colónias	N/ml	1	100	-	100	0	0			

a 22°C								
Nº de colónias a 36°C	N/ml	1	100	-	100	0	0	
pH	Unidades de pH	1	100	6.5 a 9.0	100	8.0	8.0	
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	1	100	3	100	<1	<1	
Sódio*	mg/l Na			200				
Turvação	UNT	1	100	4	100	0.12	0.12	

* Em circunstâncias especiais este parâmetro do CI poderá ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

12-8-2020

O Presidente da Câmara Municipal das Velas



Luís Virgílio de Sousa da Silveira