



CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

Qualidade da Água 2021

2º Trimestre

Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal das Velas, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

AEROPORTO

População servida 460

| Controlo | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Mínimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|-------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Rotina 1 | | | | | | | | |
| E. coli | | | | | | | | |
| | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Bacterias coliformes | | | | | | | | |
| | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Desinfectante Residual | | | | | | | | |
| | mg/l Cl | 2 | 100 | - | 100 | 0,35 | 0,40 | |

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

9-8-2021

O Presidente da Câmara Municipal das Velas

Luís Virgílio de Sousa da Silveira