



CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

Qualidade da Água 2022

2º Trimestre

Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal das Velas, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Fajã do Ouvidor

População servida

119

| | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas (%) | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Mínimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Controlo Rotina 1 | | | | | | | | |
| <i>E. coli</i> | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Bacterias coliformes | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Desinfetante Residual | mg/l Cl | 2 | 100 | - | 100 | 0,4 | 0,5 | |

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

5-7-2022

O Presidente da Câmara Municipal das Velas

Luís Virgílio de Sousa da Silveira