


PERFIL DA ENTIDADE

ENTIDADE GESTORA:	CM de Velas
ALOJAMENTOS EXISTENTES:	3259
CERTIFICAÇÕES:	0
TIPOLOGIA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO:	Área Predominantemente Rural (APR)

Avaliação Global



■ Avaliação boa ■ Avaliação mediana
■ Avaliação insatisfatória ■ Sem dados

PERFIL DO SISTEMA

COMPRIMENTO TOTAL DAS CONDUTAS:	204,50 km
Nº DE RAMAIS DE LIGAÇÃO:	3604
Nº DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA:	21
Nº DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUPERFICIAL:	0
Nº DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS:	7
Nº DE INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA:	12
Nº DE RESERVATÓRIOS:	34
CAPACIDADE DIÁRIA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO:	Não aplicável
VOLUME MÁXIMO DIÁRIO DE ÁGUA TRATADA:	Não aplicável
CUMPRIMENTO DO LICENCIAMENTO DAS CAPTAÇÕES (%):	100,00 %
Nº DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS:	35

BALANÇO HÍDRICO

VOLUME DE ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA:	Sem dados
VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PARA DISTRIBUIÇÃO:	941 350,00 m ³ /ano
VOLUME DE CONSUMO AUTORIZADO:	388 258,00 m ³ /ano
VOLUME DE ÁGUA FATURADA:	363 819,00 m ³ /ano
VOLUME DE ÁGUA NÃO FATURADA:	577 531,00 m ³ /ano
PERDAS REAIS:	Sem dados
PERDAS APARENTES:	Sem dados

QUALIDADE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CÂMARA MUNICIPAL DE VELAS

INDICADORES	CLASSIFICAÇÃO	VALOR (V. REFERÊNCIA)	FIABILIDADE	HISTÓRICO (2018-2022)
ACESSIBILIDADE FÍSICA DO SERVIÇO ERSARA_A01	●	SD [80;100]	-	■ ■ ■ ■ ■
ACESSIBILIDADE ECONÓMICA DO SERVIÇO ERSARA_A02	●	0,54 % [0; 0,50]	★★★	■ ■ ■ ■ ■
OCORRÊNCIA DE FALHAS NO ABASTECIMENTO ERSARA_A03	●	0,00/ 1000 ramais.ano [0;1,0]	★☆☆	■ ■ ■ ■ ■
ÁGUA SEGURA ERSARA_A04	●	100,00 % [98,5; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■
RESPOSTA A RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES ERSARA_A05	●	100,00 % {100}	★★★	■ ■ ■ ■ ■
CONFORMIDADE FUNCIONAL DOS CONTADORES ERSARA_A06	●	4,99 % {100}	★★★	■ ■ ■ ■ ■
FREQUÊNCIA DE LEITURA DOS CONTADORES ERSARA_A07	●	6,88 [2; +∞[★★★	■ ■ ■ ■ ■
DIVULGAÇÃO DE DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA ERSARA_A08	●	40,00 [40; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■
FORMAS DE LEITURA DE CONTADORES ERSARA_A09	●	80,00 [60; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■
IMPLEMENTAÇÃO DOS PERÍMETROS DE PROTEÇÃO ERSARA_A10	●	80,95 % {100}	-	■ ■ ■ ■ ■
COBERTURA DE GASTOS TOTAIS ERSARA_A11	●	0,91 [1,0; 1,1]	-	■ ■ ■ ■ ■
ADESÃO AO SERVIÇO ERSARA_A12	●	SD [95; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■
ÁGUA NÃO FATURADA ERSARA_A13	●	61,35 % [0; 20]	★★★	■ ■ ■ ■ ■
CONHECIMENTO INFRAESTRUTURAL E DE GESTÃO PATRIMONIAL ERSARA_A14	●	40,00]60; 100]	-	■ ■ ■ ■ ■
REABILITAÇÃO DE CONDUTAS ERSARA_A15	●	0,44 %/ano [1; 4]	★★★	■ ■ ■ ■ ■
CAPACIDADE DE RESERVA DE ÁGUA ERSARA_A16	●	3,43 dias [1,0;2,0]	★☆☆	■ ■ ■ ■ ■
OCORRÊNCIA DE AVARIAS EM CONDUTAS ERSARA_A17	●	15,16 /100km.ano [0; 30]	★★★	■ ■ ■ ■ ■
CUMPRIMENTO DO LICENCIAMENTO DE CAPTAÇÕES ERSARA_A18	●	100,00 % {100}	-	■ ■ ■ ■ ■

Classificação: Qualidade de serviço boa ● - Qualidade do serviço mediana ● - Qualidade do serviço insatisfatória ● - Sem dados ●

Fiabilidade dos dados: --Baseados em estimativas *** - Baseados em medições com falhas não significativas *** - Baseados em medições exaustivas ***

RECOMENDAÇÕES:

É fundamental a entidade gestora incrementar a recolha e registo de informação a nível da acessibilidade do serviço e adesão ao serviço. As prioridades devem ainda passar pela conformidade de contadores, pela total implementação dos perímetros de proteção das captações, pela redução da percentagem de água não faturada e pela melhoria da percentagem de reabilitação de condutas.

NOTAS:

Não foi realizada, pela ERSARA, auditoria aos dados submetidos, com exceção dos dados financeiros submetidos no reporte de contas, utilizados por esta entidade para o cálculo do indicador de cobertura de gastos totais. A fiabilidade identificada é da responsabilidade da entidade gestora.